

## Povinnosti vlastníka provozovaných kotlů

- ▶ Zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie;
- ▶ Předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

### Četnost provádění kontroly

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie **nejsou** provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu **následující**:

Druh paliva	Výkon kotle	První kontrola po uvedení do provozu [roky]	Další kontrola	
			Systém je trvale monitorován [roky]	Systém není trvale monitorován [roky]
všechna paliva	od 20 kW do 100 kW	10	10	10
pevná a kapalná	nad 100 kW	2	10	2
plynná	nad 100 kW	4	10	4

*Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.*

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie **jsou** provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna **jednou ročně**.