

## Povinnosti vlastníka provozovaných klimatizačních systémů

- ▶ Zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému;
- ▶ Předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

### Četnost provádění kontroly

Jmenovitý chladící výkon	První kontrola po uvedení do provozu [roky]	Další kontrola	
		Systém je trvale monitorován [roky]	Systém není trvale monitorován [roky]
od 12 kW do 100 kW	10	10	10
nad 100 kW	4	10	4

*Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.*